



# INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

SAN PEDRO 3961/65. CP(C1407HNG). BUENOS AIRES.  
TEL: (011)-4636-1808 Y ROTATIVAS. FAX: 54-11-4636-2100  
E-MAIL: dir@iga.com.ar http://www.iga.com.ar



## CERTIFICACIÓN DE ACCESORIO PARA GAS.

RENOVACIÓN

NOTA IGA N° 052784

Buenos Aires, 07 SEP 2011

ACTUACIÓN N° 111.986/02

### A) IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL:	Estab. Met. METALGAS S.R.L.	MATRÍCULA:	1709
DIRECCIÓN:	Suipacha 3844/50		
LOCALIDAD:	Rosario	PROVINCIA:	Santa Fé
TELÉFONO:	0341-4317402/09	CP:	S2000HOF
REPRESENTANTE TÉCNICO:	Ing. Alfredo ODETTO	MATRÍCULA R.T.:	11296 C.P.I.

### B) IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO/S CERTIFICADO/S

PRODUCTO:	CONJUNTO PUERTA-MARCO	MARCA:	METALGAS
NORMA DE APLICACIÓN:	NAG 237 (95)	MODELO ENSAYADO:	-----
FAMILIA/MODELOS:	VER ANEXO 1	FABRICANTE:	Estab. Met. METALGAS S.R.L.
VALIDEZ DE CERTIFICACIÓN:	30/09/2013	MATRÍCULA IGA:	1709-02

### C) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VER ANEXO 2.

### D) SISTEMA DE CERTIFICACIÓN:

ISO/CASCO N° 5 (ENSAYO DE TIPO, EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FÁBRICA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CALIDAD).

### E) MARCADO AUTORIZADO:

VER ANEXO 3.

### F) NOTAS:

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN FIGURAN AL DORSO.

EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCIÓN ENARGAS N°138/95 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Ing. PEDRO MARTOS  
PRESIDENTE EJECUTIVO



# INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

SAN PEDRO 3961/65. CP(C1407HNG). BUENOS AIRES.  
TEL: (011)-4636-1808 Y ROTATIVAS. FAX : 54-11-4636-2100  
E-MAIL : dir@iga.com.ar <http://www.iga.com.ar>



NOTA IGA N° 052784

Buenos Aires, 07 SEP 2011

ACTUACIÓN N° 111.986/02


## ANEXO 1 – FAMILIA DE PRODUCTOS

MODELOS A INCLUIR EN LA FAMILIA:	-----
--	-------

## ANEXO 2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTA Y MARCO DE ACERO SAE 1010. ESPESOR MÍNIMO DE CHAPA EN PUERTA: 1,1 mm. ABERTURA TOTAL MÍNIMA PARA VENTILACIÓN DE: 20 cm<sup>2</sup>. APERTURA PIVOTANTE LATERAL. DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON EL MODELO CERTIFICADO SEGÚN ACTUACIÓN N° 63.138 Y POSTERIORES MODIFICACIONES AUTORIZADAS.

## ANEXO 3 – MARCADO AUTORIZADO



EL PRESENTE ANEXO ES PARTE INTEGRAL DE LA CERTIFICACIÓN Y DEBERÁ SER LEIDO  
CONJUNTAMENTE CON LA MISMA.

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Ing. PEDRO MARTOS  
PRESIDENTE EJECUTIVO

FIRMA